


УТВЪРДИЛ

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

20. 01. 2015 г.

ИВАН АНДРЕЕВ



ПРОТОКОЛ

На 19.12.2014 г., в изпълнение на Заповед № АД-3594/19.12.2014 г. на Заместник изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Росен Иванов – Ръководител сектор “Пожарна безопасност”, Управление “Безопасност”, Дирекция “Безопасност и качество”

Членове: 1. Георги Стамболийски – Ръководител сектор “Автоматични системи за пожарогасене”, цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

2. Стелиян Стефанов – Ръководител сектор “Инвестиционни доставки”, Отдел “Осигуряване и анализ”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

3. Маргарита Маринова – Специалист “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и Финанси”

4. Димитър Донков – Старши юрисконсулт, Отдел “Правна защита и лицензионна дейност”, Управление “Правно”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Доставка на оборудване за ремонтна база на цех СОПЗ за презареждане на прахови пожарогасители”**.

Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията установи:

1. Публичната покана е иницирана с Доклад на Ръководител Управление “Общостанционни дейности и обекти” рег. № ОДО-437/13.11.2014 г. с ориентировъчна стойност **25 000,00 лева без ДДС** и стартирана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

2. Публичната покана с рег. № 9037011 от 04.12.2014 г. е публикувана в Портала за обществени поръчки и на Интернет страницата на АЕЦ Козлодуй ЕАД.

3. В законоустановения срок – 16.00 ч. на 18.12.2014 г. в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в запечатан плик са получени следните оферти:

- Вх. № ОП-2081/18.12.2014 г. от “Солти” ЕООД, гр. София;
- Вх. № ОП-2088/18.12.2014 г. от “Пожарна техника” ООД, гр. София;
- Вх. № ОП-2089/18.12.2014 г. от “БГ-Пожарна безопасност” ЕООД, гр. София.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане офертите на Участниците, по реда на тяхното постъпване като установи следното:

Участникът “Солти” ЕООД, гр. София е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Участникът “Пожарна техника” ООД, гр. София е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

Участникът “БГ-Пожарна безопасност” ЕООД, гр. София декларира, че няма да използва подизпълнител и е представил документи и информация, с изключение на:

- Сертификат/декларация за съответствие на предлаганата стока с изискуемите в техническата спецификация стандарти, в съответствие с изискванията на т.2.2.2. от Указания за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

- Каталог (каталожна информация) от производителя, съдържащ техническите характеристики на предлаганата стока за позиции № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 от спецификацията, в съответствие с изискванията на т.2.2.3. от Указания за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

- Списък на документацията съпровождаща стоката при доставка в съответствие с изискванията на т.2.2.4. от Указания за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

С оглед изложеното комисията реши да изиска от Участника “БГ-Пожарна безопасност” ЕООД, гр. София да представи липсващите документи.

На 15.01.2015 г., в изпълнение на Заповед № АД-3594/19.12.2014 г., комисия в състав:

Председател: Огнян Гечев – Началник цех “Системи и оборудване за противопожарна защита
Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

Членове: 1. Костадин Павлов – Ръководител сектор “Пожароизвестителни системи”, цех “Системи и оборудване за противопожарна защита”, Управление “Общостанционни дейности и обекти”, Дирекция “Производство”

2. Стелиян Стефанов – Ръководител сектор “Инвестиционни доставки”, Отдел “Осигуряване и анализ”, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Развитие и модернизации”

3. Маргарита Маринова – Специалист “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и Финанси”

4. Димитър Донков – Старши юрисконсулт, Отдел “Правна защита и лицензионна дейност”, Управление “Правно”

се събра със задача да продължи работата си по публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване за ремонтна база на цех СОПЗ за презареждане на прахови пожарогасители”.

Огнян Гечев и Костадин Павлов, които присъстваха за първи път на заседание на комисията подписаха декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от Закона за обществените поръчки.

Комисията констатира:

В указания срок – 16.00 ч. на 12.01.2015 г. е получен отговор с Вх. № ОП-33/08.01.2015 г. от “БГ-Пожарна безопасност” ЕООД, гр. София. Комисията се запозна с получения отговор и установи:

- Участникът е представил декларация за съответствие на предлаганата стока с изискуемите в техническата спецификация стандарти, Списък на документацията съпровождаща стоката при доставка и Каталог от производителя, съдържащ техническите характеристики на предлаганата стока само за позиции № 5, № 6 и № 7 от спецификацията.

- Участникът **не е** представил Каталог от производителя, съдържащ техническите характеристики на предлаганата стока за позиции № 2, № 3, № 4 и № 8 от спецификацията.

Окончателни констатации на комисията:

“Солти” ЕООД, гр. София, техническото предложение **не покрива** изискванията на техническата спецификация, а именно:

- за позиция № 1 – Затворена система за зареждане на прахови пожарогасители включваща машина за зареждане на прахови пожарогасители и херметичен контейнер за съхранение на пожарогасителна прах в комплект с маркучи: съгласно спецификацията на участника и потвърдено от каталожните данни машината не разполага с “таймер контрол” към механизма за автоматично почистване на филтъра, което не съответства на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя (където е изискано машината да е снабдена с механизъм за автоматично почистване на филтъра с “таймер контрол”). В спецификация на участника и в предоставения каталог от производителя, не е посочен IP клас на защита, което не съответства на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя (където е изискано клас на защита мин. IP54). В спецификация на участника и в предоставения каталог от производителя не са посочени оборотите на двигателя и дебита на помпата на машината, което не съответства на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя (където е изискано об/мин. $>2800 \text{ min}^{-1}$ и дебит $> 1900 \text{ л / мин}$).

- за позиция № 2 - Мобилна стяга за пожарогасители, съгласно предоставените каталожни данни оферираната мобилна стяга за пожарогасители не отговаря на изискванията на Техническа спецификация на Възложителя за ротация на захванатия пожарогасител за улесняване на манипулациите по него.

- за позиция № 2 - Стационарна стяга за пожарогасители, съгласно предоставените каталожни данни оферираната стационарна стяга за пожарогасители не отговаря на изискванията на нашата техническа спецификация за ротация на захванатия пожарогасител за улесняване на манипулациите по него.

Срок за доставка – 30 календарни дни, гаранционен срок - за позиция № 1 – 36 месеца, за позиция № 2, № 3 и № 6 – 24 месеца, за позиция № 4, № 5, № 7 и № 8 – 12 месеца, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй. Ценовото предложение е на стойност **14 104.90 лева без ДДС**, валидност на офертата – 45 календарни дни.

“Пожарна техника” ООД, гр. София, техническото предложение **покрива** изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Срок за доставка – 20 работни дни, гаранционен срок - за позиция № 1 – 36 месеца, за позиция № 2, № 6 и № 7 – 24 месеца, за позиция № 3, № 4, № 5 и № 8 – 12 месеца, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй. Ценовото предложение е на стойност **24 900.00 лева без ДДС**, валидност на офертата – 45 календарни дни.

“БГ-Пожарна безопасност” ЕООД, гр. София, техническото предложение не покрива изискванията на техническата спецификация, а именно:

- за позиция № 2 - Мобилна стяга за пожарогасители, в спецификацията на участника не е посочено, че мобилната стяга е снабдена с колела с възможност за блокиране и застопоряване на място, че разполага с гумирани “лапи” за по добър захват на пожарогасителя, че има възможност за ротация на захванатия пожарогасител с цел улесняване на манипулациите по него, което не съответства на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. Не е посочен производителя и не са представени каталожни данни, в съответствие с изискванията на т.2.2.3. от Указания за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

- за позиция № 3 - Стационарна стяга за пожарогасители, в спецификацията на участника не е посочено, че стационарната стяга разполага с гумирани “лапи” за по добър захват на пожарогасителя, че има възможност за ротация на захванатия пожарогасител с цел улесняване на манипулациите по него, което не съответства на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. Не е посочен производителя и не са представени каталожни данни, в съответствие с изискванията на т.2.2.3. от Указания за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

- за позиция № 4 - Ключ за монтаж/демонтаж на глави за пожарогасители, в спецификацията на участника не е посочено, че ключа е универсален за всички модели преносими пожарогасители, което не съответства на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. Не е посочен производителя и не са представени каталожни данни, в съответствие с изискванията на т.2.2.3. от Указания за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

- за позиция № 5 - Комбинирано устройство за измерване на влага и температура, в спецификацията на участника не е посочено, че Устройството ще е преминало държавен метрологичен контрол, което не съответства на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

- за позиция № 6 - Везна с обхват минимум 150 кг и точност 0,05кг, в спецификацията на участника не е посочено, че Устройството ще е преминало държавен метрологичен контрол, което не съответства на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

- за позиция № 8 - Връзка тип “клещи” за подаване на азот в пожарогасителите, в спецификацията на участника не е посочено, че клещите са универсални и имат възможност за връзване към пожарогасители 2,6,9,12 кг, което не съответства на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. Не е посочен производителя и не са представени каталожни данни, в съответствие с изискванията на т.2.2.3. от Указания за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

Срок за доставка – позиция № 1 - 25 работни дни, позиции №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 – 5 работни дни, гаранционен срок - за позиция № 1 – 36 месеца, за позиция № 2, № 3 и № 6 – 24 месеца, за позиция № 4, № 5, № 7 и № 8 – 12 месеца, условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй. Ценовото предложение е на стойност **24 473.00 лева без ДДС**, валидност на офертата – 45 календарни дни.

С оглед изложеното комисията реши да не допуска до класация “Солти” ЕООД, гр. София и “БГ-Пожарна безопасност” ЕООД, гр. София с мотива, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя.


Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите “най-ниска цена” комисията класира на първо място, участника **“Пожарна техника” ООД, гр. София** с предлагана цена - **24 900.00 лева без ДДС**.





Комисията предлага на Възложителя:

Да се възложи обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване за ремонтна база на цех СОПЗ за презареждане на прахови пожарогасители” на “Пожарна техника” ООД, гр. София при условията на подадената оферта.

Настоящият протокол е съставен на 19.01.2015 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисия в състав:

Председател: 
/Огнян Гечев/

Членове: 1.  /Костадин Павлов/ 2.  /Столиан Стефанов/ 3.  /Маргарита Маринова/ 4.  /Димитър Донков/