



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на мембранни вентили за водород и азот”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Допуска ли се неръждаемата стомана да бъде 316L? Разликата между тази марка стомана и обявената от Вас 1.4435 е единствено в съдържанието на Мо.

По-долу е бележка на производителя на такива мембрани вентили, която посочва сравнение на химическия състав на двете стомана.

CF8M (SS316) = 1.4401

CF3M (SS316L) = 1.4404 / 1.4435 (the difference between 1.4404 & 1.4435 is the percentage of Mo that are from 2% up to 2,5% for 1.4404 and from 2.5% up to 3% for 1.4435).

ОТГОВОР: Не. Да се спазват изискванията на Техническата спецификация.

ВЪПРОС: Не давате в заданието химическия състав на агресивната среда, същевременно искате неръждаеми стомани, които се използват по рядко на пазара.

ОТГОВОР: Работната среда на вентилите е посочена в Техническата спецификация.