



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Монтиране на спирателна арматура на сливните тръбопроводи на система техническа вода група А на 5-ти ЕБ”

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос с вх. № Ф-117/09.01.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

След запознаване с публикуваната от Вас документация и предвид отговора, който получихме по наше запитване при предишно обявяване на тази процедура, с писмо Ваш № 1374/07.04.1014 г., моля да ни отговорите дали същия остава в сила и за настоящата процедура, а именно:

На нашия въпрос: “Коя от двете посочени от Вас температури е валидната работна температура - в диапазона от +5 до +33°C от “Пълното описание на поръчката” или +350°C, посочена в “Спецификация за доставеното оборудване” е валидна?”

Вие ни отговорихте: “Арматурите, които трябва да бъдат доставени ще работят в диапазона +5 до +33°C и може да бъдат с по-ниска разчетна температура”.

ОТГОВОР:

Валидна е температура +5 до +33°C

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

