



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Подмяна на участъци от "ТСС Козлодуй", подобекти: "Подмяна на участък от Северна магистрала от К-13А до К-13А-2" и "Подмяна на участък от Южна магистрала от К-16-2 до К-16-4 с промяна на диаметъра на тръбопровода” рег. № в АОП 00353-2015-0013



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. №1069/13.02.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет по наш отговор с №738/10.02.2015 г., Ви предоставяме следната информация:

Въпрос и Отговор от писмо с №738/10.02.2015 г.

Въпрос 7: В позициите "Демонтаж конструкция – опори" – моля, да се уточни дали се касае за стоманените опори на стоманените тръбопроводи подлежащи на демонтиране и има ли Възложителя специални изисквания как да бъдат демонтирани горепосочените опори?

Отговор: Става въпрос за демонтирани опори. Няма специални изисквания за монтажа.

ВЪПРОСИ:

Въпрос 1: Кои опори от позиция "Демонтаж конструкция – опори", са предвидени за монтаж, къде се намират и от какъв материал са изработени?

Въпрос 2: Какво включва позиция "Демонтаж конструкция – опори", след като опорите вече са демонтирани?

Въпрос 3: На каква дълбочина ще се пробива с бор-корона отворите ф560?

ОТГОВОРИ:

1. Намират се в съществуващ бетонов канал, материала е стомана.
2. Отнася се за неподвижни опори в съществуващ бетонов канал.
3. Дълбочината е приблизително до 300 мм.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

