



## **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

### **РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**За възлагане на обществена поръчка с предмет:**

**“Саниране и възстановяване на антикорозионното покритие на вентилационната тръба и нейната опорна конструкция на РО на блок 5”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси, а именно:

1. В приложената количествена сметка Позиция 1,3 и 5 е цитиран хлоркаучуков грунд ХКББ ? Може ли този грунд да бъде заменен с еквивалент?

2. В приложената количествена сметка Позиция 8 е цитирано червено двукомпонентно акрилно полиуретаново полугланцово покритие. Може ли да определите цвета по RAL?,

предоставяме следните разяснения:

1. По първи въпрос - Хлоркаучуков грунд ХКББ може да бъде заменен с еквивалент.
2. По втори въпрос – Цветът по RAL е 3020. Цветът може да бъде и по друга система, но да са еквивалентен и да се съгласува с Възложителя.