

## **РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет:

**“Извършване ремонт на сградата на РСПБЗН-“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

#### **1. ВЪПРОС:**

Поз.№, № поз.1.7, поз.2.7, поз.3.8, поз.4.4, поз.5.7, поз. 6.7, поз.7.9, поз.8.9, поз.9.5, поз.10.5, поз.11.5, поз.12.5, поз.13.10, поз.14.7, поз. 16.8, поз.17.8, поз.18.3, поз.18.8, поз.19.6, поз.20.4, поз.21.5, поз.22.15, поз.25.7, поз.26.4, поз.27.7, поз.28.8, поз.30.7 в КС- Подмяна на врати (Мярка от място):

- Какъв е вида на вратите за демонтиране?
- С какви нови врати ще се заменят – като вид и приблизителни размери?

#### **1. ОТГОВОР:**

Врати за демонтаж – дървени

Нови врати - от материал MDF, с приблизителни размери 200x90 см.

#### **2. ВЪПРОС:**

Поз.№, № поз.14.5, поз.18.7, поз.27.6, поз.28.7 в КС- Изпълнение на саморазливен под върху циментова замазка:

- На какви условия (показатели) трябва да отговаря тази саморазливна замазка?
- Колко трябва да е дебелината на тази саморазливна замазка?
- Какъв вид е, на каква основа е – циментова, епоксидна или друга?

#### **2. ОТГОВОР:**

Саморазливен под на епоксидна основа, с дебелина мин. 3 мм., износоустойчива и удароустойчив.