



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Ремонт на 6 (шест) броя саваци на ПВБр. на БПС-2, 3 в цех БПС”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси, а именно:

“ Относно публичната покана за ремонта на 6 бр. Саваци на БВБр. На БПС -2,3 в цех БПС имаме няколко въпроса които се нуждаят от допълнително разясняване:

1.Позиция 18 от КСС /Доставка и монтаж на плоска гума 50x4мм/ не е показана в предоставените чертежи.

2.На чертежите има болтове и гайки М16 ,а в КСС няма.

3.Не е показано на чертежите кое е притискаща пета и водач”,

предоставяме следните разяснения:

1. Поз. 7 от чертеж 35-39823, гума 2x40x11000мм е заменена с гума 50x4x11000мм.

2. Болтове М16x60 са заменени с болт М14x50 - поз. 4 от КСС

3. На чертеж 35-39823 са изобразени Плъзгач поз. 5 и Буфер колесен поз.2, които всъщност са притискаща пета и водач.