




До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на регулираща арматура”



Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-717/02.02.2015 г. и Ф-726/03.02.2015 г. от заинтересовани лица по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: В таблица 2.2 размерността (t/h) какво означава? Това е Kv, пропускната способност или Cv. За пресмятане на проходното сечение ще са необходими данни за перепада на налягане при максимален разход.

ОТГОВОР: В таблица 2.2 от Техническо задание № 2014.30.ТО.00.ТЗ.1244, размерността (t/h) означава “тон за час” и е посочено, че това е “k_v”. В същата таблица са посочени и разликите (перепада) на налягане **dP_{ном.}**, необходими за пресмятане на проходното сечение.

ВЪПРОС: За клапаните с ъглов корпус трябва да се даде разстоянието от оста на страничната патрубката до заваръчната образуваща (ръб) стена на долната патрубката и също от оста на долната патрубката до заваръчната образуваща (ръб) на страничната патрубката. При това входа на работната среда се осъществява от към страничната патрубката при условие, че бугела е разположен вертикално.

ОТГОВОР: В забележката под таблица 2.3 от Техническо задание № 2014.30.ТО.00.ТЗ.1244 е обяснено защо не са дадени изисквания за монтажна дължина на клапаните с ъглов корпус. Трябва да се спазят присъединителните размери към тръбопроводите.

ВЪПРОС: Не са дадени пределни стойности относно масата на изделията значи ли това, че тя не е ограничително условие?

ОТГОВОР: Възложителят е преценил, че не е необходимо да се дават пределни стойности за масата на изделието.

ВЪПРОС: Възможно ли е да се уточнят режимите на работа на регулаторите, предмет на настоящото задание?

ОТГОВОР: В техническото задание са посочени изчерпателно предназначението и всички изисквания към регулиращата арматура.

ВЪПРОС: Съгласно образеца на оферта от документацията Възложителят посочва НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с ПМС № 140 от 19.06.2008 г., обн., ДВ, бр. 61 от 8.07.2008 г., в сила от 29.12.2009 г., попр., бр. 71 от 12.08.2008 г., изм. и доп., бр. 48 от 25.06.2010 г., в сила от 15.12.2011 г., с което трябва да кореспондира предлаганото оборудване. Моля за разяснение има ли алтернативен документ на горепосочената Наредба, издаден от Европейски съюз? Може

ли документ Directive 2006/42/EC да се счита за алтернативен документ на тази Наредба?

ОТГОВОР: Не са необходими допълнителни разяснения, относно прилагането на “НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините” и връзката с Директива 2006/42/ЕО, тъй като в допълнителни разпоредби, ал. 2 от НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините е записано: пределно ясно каква е връзката между двата документа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

